



Общество с ограниченной ответственностью

**Завод "Саратовгазавтоматика"**

Российская Федерация, 410008, г. Саратов, Лопатина Гора, 7, сайт: [www.sargazav.ru](http://www.sargazav.ru)  
Тел.: (8452) 52-83-85, 57-44-11 (много кан.), факс: (8452) 49-60-22, e-mail: [sargazav@sargazav.ru](mailto:sargazav@sargazav.ru),  
ОКПО 00153672, ОГРН 1026402484173, ИНН/КПП 6451105825/645101001

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  
на Блок одоризации газа  
БО-М, БО**

**Данные Заказчика:**

<b>Компания:</b>		<b>Проект:</b>	
<b>Адрес:</b>		<b>Компания пользователь</b>	
<b>Контакт Ф.И.О.</b>		<b>Телефон:</b>	
<b>E-mail:</b>		<b>Факс:</b>	

**Вернуть:**

<b>Компания:</b>	<b>ООО Завод «Саратовгазав- томатика»</b>	<b>Департамент:</b>	
<b>Адрес:</b>	<b>410780, Россия, Саратов, Лопатина гора, 7</b>		
<b>Контакт Ф.И.О.</b>		<b>Телефон:</b>	<b>(845-2) 52-82-50</b>
<b>E-mail:</b>	<b>sargazav@sargazav.ru</b>	<b>Факс:</b>	<b>(845-2) 52-83-37</b>

**1 Наименование объекта:**

---

**2 Комплект поставки блока одоризации:**

Блок одоризации;  
Блок управления  
Дезодоратор;  
Комплект ЗИП;  
Комплект эксплуатационных документов

### 3. Технические характеристики:

Наименование параметра	Значение	Примечание
Тип и исполнение блока одоризации		БО-М
Тип дозирующего устройства		Пульсатор, насос или капельница
Условный проход Ду или диаметр трубопровода, мм		
Необходимость резервной системы дозирования		Указать (да/нет) и при необходимости тип
Объем расходной емкости (рабочий резервуар)		Указать емкость (40, 80, 120.л ) или резервуар (160, 400л)
Необходимость поставки емкости хранения одоранта в составе блока		(да, нет) если да указать объем, м <sup>3</sup>
Метод заправки расходной емкости		Ручной (передавливание, эжектор) или автоматический
Марка используемого одоранта		Этилмеркаптан, СПМ
Параметры одорируемого газа		Указать ГОСТ, ОСТ или состав газа
Давление газа на входе/выходе ГРС, МПа		При поставке в составе ГРС
Расход газа, нм <sup>3</sup> /ч:		Производительность
max		
min		
Климатическое исполнение		
Вид размещения блока одоризации		шкаф утепленный
		Блок-контейнер
Место установки блока управления		только для БО-М
Необходимость передачи сигналов в САУ ГРС или ТМ		Указать протокол обмена
необходимость поставки узла пере- давливания для заправки расходной емкости		
Тип прибора коммерческого замера расхода газа		

Если у Вас есть дополнительная информация, которую, по Вашему мнению, нам необходимо знать, пожалуйста, представьте ее ниже:

---

---

---

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)